

Brzeziny, 04.02.2019r.

Nr sprawy: RLiRG.271.03.2019

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sadowa, gmina Brzeziny"

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508404-N-2019 w dniu 30.01.2019r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców:

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający – Gmina Brzeziny, ul. Sienkiewicza Nr 16A, 95-060 Brzeziny, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1. Czy można wykonać zadanie tzn. wybudować sieć wodociągową metodą przewiertu sterowanego przy użyciu rur wzmocnionych typu RC ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych wzmocnianych typu RC, przy zachowaniu spadków umożliwiających odpowietrzenie sieci wodociągowej. Typ i rodzaj rury powinien być przedstawiony do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Nujacka

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)